

## Nyt Pædagogisk Servicecenter

Granskning af skitse og ide fra Arkitekt Kim Holst

Der mangler Ventilation og plads til ventilationsanlægget.  
Iht. (BR 95) 11.2.3 stk. 2

Der skal indrettes et wc-rum der kan anvendes af kørestolsbruger.  
Iht. (BR 95) 4.4.1 stk. 4

Trappen til hems det er tvivlsom om den kommer til at se ud som i skitseforslag.

Taget på snit er tegnet 15° der står at det skal laves 21°

Dør ved nødudgang i ”vi gør-rum” der skal undersøges om den kan åbne for taget