



→ GA = GULVAFLØB MED FRIKANTET AFLØBSSKÅL OG Ø50 MM UDLØB
 SAMT SIDE INDLØB Ø32 FRA HÅNDVASK
 KOTE TIL LIGGENDE RØR

□ WC = WC-STAL
 MED INDBYGGET VANDLÅS
 KOTR TIL LIGGENDE RØR

○ RB = RENSE OG INSPEKTIONSBRØND Ø 315 MM PVC
 KOTE TIL BUND

○ TB = TAGNEDLØBSRØRN MED VANDLÅS, DEKSEL OG SANDFANG
 DIAMETER Ø — MM PVC
 KOTE TIL VANDSPEL

T = TØRLEDNING Ø 110 PVC MIN 10 ‰

EKSISTERENDE
 REGNVANDS BRØND Ø 600
 BUND KOTE 102.30

EKSISTERENDE
 SPILDEVANDS BRØND Ø 600
 BUND KOTE 102.30

RB
 MIN 10 ‰
 110 PVC

TB Ø200
 103.94

TB Ø315
 103.94

RB
 103.39

GA
 103.58
 103.49
 103.46
 103.45
 103.57
 103.54

WC
 103.62

S
 103.47

103.49
 20 ‰
 110 PVC

103.46
 20 ‰
 110 PVC

103.94

103.94

103.94

103.94

T

T

T

EKSISTERENDE REGNVANDS BRØND Ø 400
 BUND KOTE 102.30

EKSISTERENDE LEDNING
 TIL OFFENTLIGSYSTEM

PROJEKTFORSLAG (52)3.01
 NYT PÆDAGOGISK SERVICECENTER
 AFLØBSPLAN
 DATO 10/11-2003